



[EZV Energie- und Service GmbH & Co. KG, Landstr. 47, 63939 Würth am Main](http://www.ezv-energie.de)

Datum
01.04.2020

Informationsschreiben Zählerschränke im Einzugsgebiet der EZV

Sehr geehrte Damen und Herren,

als zuständiger Stromnetzbetreiber möchten wir Sie darüber informieren, dass wir ab sofort bei neuen Zähleranlagen zusätzlich die nachfolgenden Anforderungen an die zuständigen Elektrofachbetriebe stellen:

- Bei Neuanlagen werden wir keine Tarifsteuermodule und Kommunikationsköpfe für Tarifschaltungen (HT/NT_1.8.1/1.8.2) mehr einbauen, ausgenommen Rundsteuerempfänger. Da der zuständige Elektrofachbetrieb die benötigten Komponenten für die Tarifsteuerung ab sofort selbst bereitstellen muss, ist vom zuständigen Elektrofachbetrieb mit dem Kunden vor der Installation abzuklären ob eine Tarifsteuerung gewünscht wird oder nicht.
- Zusätzlich ist der Kunde darüber zu informieren, dass die nachträgliche Installation einer Tarifsteuerung durch den zuständigen Stromnetzbetreiber erfolgen muss und die Kosten für den Umbau durch den Kunden zu tragen sind.

Darüber hinaus möchten wir nochmals auf die folgenden Punkte hinweisen:

- Vorgeschrieben wird mindestens eine Cat 5 Netzwerkleitung an den HÜP, RfZ & APZ Feld. Bei zweigeteilten Zählerschränken muss in jedem Schrank eine getrennte Netzwerkleitung vorhanden sein.
- Des Weiteren wird eine Spannungsversorgung aus dem ungezählten Bereich (netzseitiger Anschlussraum) im RfZ Feld und im APZ Feld vorgeschrieben. Bei zweigeteilten Zählerschränken muss in jedem Schrank eine getrennte Stromversorgung aus dem ungezählten Bereich im RfZ und APZ Feld vorhanden sein.
- Nach wie vor sind alle Vorschriften der VDE-AR-N 4100:2019-04 „Anforderungen an Zählerschränke“ einzuhalten und umzusetzen.

Wir bitten, die neuen Anforderungen zu berücksichtigen. Sofern noch Unklarheiten bestehen sollten, können Sie uns gerne kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen

Abteilung Messwesen

EZV Energie- und Service GmbH & Co. KG Untermain

EZV Energie- und Service GmbH & Co. KG Untermain
Landstr. 47, 63939 Würth/Main
Fon 09372 9455-0
Fax 09372 9455-15
info@ezv-energie.de
www.ezv-energie.de



Geschäftsführer: Norbert Berres
Verwaltungsratsvorsitzender
Michael Berninger
HRA 4172, Reg.-Ger.
Aschaffenburg



Sparkasse
Milttenb.-Obernburg
BIC BYLADEM1MIL
IBAN DE72 7965
0000 0430 2321 81

Raiffeisen-Volksbank
Milttenberg
BIC GENODEF1MIL
IBAN DE86 7969
0000 0003 2262 71

Raiffeisenbank
Obernburg
BIC GENODEF1OBE
IBAN DE67 7966
6548 0000 1028 14